CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Délégation Départementale de la Dordogne
Pôle Santé Environnement

Destinataires

MONSIEUR - VEOLIA (dordognelimousin-analyse@veolia.com)
MONSIEUR LE PRESIDENT - SMAEP EAU COEUR DU PÉRIGORD (president@eaucoeurduperigord.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE COULOUNIEIX CHAMIERS (ville@coulounieix-chamiers.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SMAEP EAU COEUR DU PERIGORD (VEOLIA

Prélèvement	**00135063**	**Commune**	**COULOUNIEIX-CHAMIERS**
Unité de gestion	1028 SMAEP EAU COEUR DU PERIGORD (VEOLIA	**Prélevé le :**	**jeudi 13 novembre 2025 à 14h17**
Installation	UDI 000423 COULOU (LES MOULINEAUX)	**par :**	JEAN SOUMAGNAC
Point de surveillance	0000000571 COULOUNIEIX	**Type visite :**	DD
Localisation exact	Ecole primaire de Coulouneix cuisine plonge	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Température de l'eau	15 °C			
Chlore libre	0,44 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEIX 2401
Type de l'analyse : D1ESU Code SISE de l'analyse : 00137028 Référence laboratoire : 251112050468011

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<10 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2,5 mg(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	<0,5 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	7,2 unité pH		de 6,5 à 9	
MINERALISATION				
Conductivité à 25°C	490 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Température de mesure du pH	16,8 °C			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00135063)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Périgueux le 25 novembre 2025
Pour le Directeur de la Délégation départementale de la Dordogne,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Jean François VAUDOISOT

** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) **