CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Délégation Départementale de la Dordogne
Pôle Santé Environnement

Destinataires

MONSIEUR - VEOLIA (dordognelimousin-analyse@veolia.com)
MONSIEUR LE PRESIDENT - SMAEP EAU COEUR DU PÉRIGORD (president@eaucoeurduperigord.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE COULOUNIEIX CHAMIERS (ville@coulounieix-chamiers.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SMAEP EAU COEUR DU PERIGORD (VEOLIA

Prélèvement	**00136781**	**Commune**	**COULOUNIEIX-CHAMIERS**
Unité de gestion	1028 SMAEP EAU COEUR DU PERIGORD (VEOLIA	**Prélevé le :**	**mercredi 17 juin 2026 à 08h27**
Installation	UDI 000423 COULOU (LES MOULINEAUX)	**par :**	EMILIE DUCOURNEAU
Point de surveillance	0000000571 COULOUNIEIX	**Type visite :**	DD
Localisation exact	Robinet réfectoire	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Température de l'eau	21 °C			
pH	7,2 unité pH			
Chlore libre	0,40 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,50 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEIX 2401
Type de l'analyse : AUAL Code SISE de l'analyse : 00138746 Référence laboratoire : 260602023575011

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<10 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<10 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2,5 mg(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	<0,5 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	0 °f			
Titre alcalimétrique complet	23,0 °f			
Titre hydrotimétrique	24,6 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	14 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	507 µS/cm		de 200 à 1100	
Sulfates	6,5 mg/L		250	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,2 mg/L	1		
Nitrates (en NO3)	10 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,5		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,4 mg(C)/L		2	
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Aluminium total µg/l	30 µg/L		200	

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00136781)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Périgueux le 9 juillet 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique une seule santé,
L'ingénieur d'études sanitaires,



Jean François VAUDOISOT

ARS - Délégation Départementale de la Dordogne - 18 Rue 26ème Régiment d'Infanterie, 24000 Périgueux - Tél : 09 69 37 00 33 - Mail : ars-dd24-eaux@ars.sante.fr

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****